

Bewertungsmatrix Lüftungsanlagen Raigering

Datum: 05.04 2022

Bewertung: Hr. Meier, Hr. Schwarz, Hr. Kohle

Kriterien Auswahlverfahren	Bewertungsschlüssel		max.mögl. Punktezah	Wolf CGL edu Standgerät	Wolf CFL edu Deckengerät	Kampmann WZA Standgerät
Mindestanforderungen für die Geräte						
Förderfähig BAFA		ja / nein		ja	ja	ja
Bewertungsparameter Lüftungsgeräte						
Kosten Lüftungsgerät		25/0	100	24	23	25
Zusatzkosten		25/0		10	5	25
Unterhaltskosten		15/0		10	5	15
Montageaufwand		10/0		8	4	10
CO ₂ -Effizienz		10/0		6	4	10
Komfort		5/0		4	5	3
Qualität		5/0		1	3	5
Verfügbarkeit		5/0		1	1	5
Gesamtpunktzahl:			100	64	50	98

Förderfähig Bafa: Leistung min. 25 m³/h pro Person, Lautstärke max. 40 dB

Kosten Lüftungsgerät: Gesamtkosten vom Lüftungsgerät mit Zubehör (Wetterschutzgitter, Bedienmodul)

Zusatzkosten: Zusätzliche Kosten die für die Lüftungsgerät benötigt werden (Elektro Planer, Elektriker, Maler, Statik, Fensterbauer)

Unterhaltskosten: Stromverbrauch, Wartungskosten (Filter, Kondensatpumpe)

CO₂-Effizienz: Energieverbrauch

Montageaufwand: Planung, Aufstellung der Lüftungsanlage, Elektroarbeiten, Vorarbeiten

Komfort: Zulufttemperatur, Luftverteilung, Platzbedarf, Lautstärke

Qualität: verbaute Materialien, Verarbeitung, Optik

Verfügbarkeit: Lieferzeit, Liefermenge, Zuverlässigkeit